











1. Данный лист разработан на основании строительных заданий для лифтов производства ОАО "Могилевлифтмаш":
   -лифт 1 грузоподъемностью 400кг, скоростью движения 1м/с, чертежи строительного задания № АТ-7.03-003А МЛМ.
   -лифт 2 грузоподъемностью 630кг, скоростью движения 1м/с, чертежи строительного задания № АТ-7.03-005 МЛМ.
2. Развертки стен лифтовой шахты смотри на листе 3.
3. Замаркированные элементы шахт представлены в спецификации на листе 3.
4. Размеры шахт в проекте даны с плюсовым допуском +30мм. Для исключения отклонения лифтовых шахт по вертикале следует проводить геодезическую съемку поэтажно. Допустимое отклонение закладных деталей из плоскости стен , приямка не более 5мм внутрь и 10мм наружу. Отклонение в вертикальном и горизонтальном направлении не более 10мм.
   Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси шахты не более 10мм.
5. В шахте лифта на каждой остановке в непосредственной близости от дверного проема должна быть нанесена отметка чистого пола.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N.док.	Подп.	Дата
-	-	Зам.	-		
Гл. спец.		Маньков			
Исполнил		Пресняков			

09-13-КЖ 02/2

Четырехсекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями №15 по ГП в г. Владимир , микрорайон " Юрьевец ", квартал № 7

Секция Б. Вертикальные конструкции. Лифты, армирование С-1.

Стадия	Лист	Листов
Р	2И	

Лифты 1, 2. Разрезы по шахте.

ОАО "Монострой"

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

КЖ02 колонны 15 НОВОЕ: Армирование С-1 Лифты 08.07.14